

DATA	ORA	DESCRIZIONE EVENTO	DURATA	INTERVENTI ADOTTATI	PRODOTTI a TORCIA	QUANTITA' (ton)
24/09/2021	17:54	Attivazione torce per cambio compressore di processo (P201-P285)	2205	Ripristinato assetto impianto	Etilene	100,5
					Propilene	50,2
					Metano	50,2
					Miscela C4	23,4
26/09/2021	06:39	Attivazione torce per blocco turbina compressore FTP285	18002	Fermata produzione e ripristino assetto impianto	Etilene	1823,0
					Propilene	2245,4
					Metano	305,2
					Miscela C4	314,0
					Azoto	212,5
15/10/2021	23:51	Attivazione torce per anomalia colonna di distillazione propilene C207	6081	Effettuato cambio tronco inferiore e ripristinato assetto	Etilene	176,9
					Propilene	1216,7
					Miscela C4	430,8